

Инструкция по эксплуатации Светильника аварийного освещения

SL-90



1. Сведения об изделии.

Светильник аварийного освещения SL-90 непостоянного свечения на базе сверхярких светодиодов с длительным сроком службы.


Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

2. Основные технические характеристики.

- 2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187 – 242 В, частотой 50 Гц.
- 2.2. Количество светодиодов SMD – 90 штук.
- 2.3. Световой поток – 300 лм.
- 2.4. Два встроенных литий – ионных аккумулятора напряжением 3,7 В емкостью 2200 мАч.
- 2.5. Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
- 2.6. Два уровня мощности свечения светодиодов – высокий и низкий.
- 2.7. Время зарядки аккумулятора 24 часа.
- 2.8. Время работы от аккумулятора при высоком уровне мощности свечения – 4 часа, при низком уровне мощности свечения – 10 часов.
- 2.9. Масса – не более 0,84 кг.
- 2.10. Габаритные размеры: 505 x 75 x 45 мм.
- 2.11. Диапазон рабочих температур от 0 до +40°С.
- 2.12. Срок службы – не менее 5 лет (не распространяется на аккумуляторные батареи).

3. Устройство и работа.

Рис. 1



Подключить шнур светильника к сети 220 В. Перевести выключатель (2) (рис. 1) в положение «LOW» (пониженная мощность свечения) или «HIGH» (полная мощность свечения).

При этом:

- при наличии сети светильник перейдет в режим «заряд», будет светиться индикатор «CHARGE» (1);
- при отсутствии сети светильник автоматически перейдет в режим «резерв»

и включится.

Кнопка «TEST» (3) предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.

Для удобства монтажа, на задней поверхности светильника имеются выдвижные пазы для крепления на плоскую поверхность (рис. 2).

Рис. 2



ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРОВ.

4. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

5. Отметки продавца.

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.