УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ «ТРОМБОН - УМ4-600»
ПАСПОРТ

1. Общие положения.

Усилитель мощности трансляционный «Тромбон - УМ4-600» (далее в тексте УМ или Усилитель) предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

Усилитель соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

Усилитель может быть использован для усиления звуковых сигналов в системах трансляционного вещания различных зданий.

2. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность.....600 Вт
Номинальная выходная мощность при работе от резервного источника.....490 Вт
Номинальное выходное напряжение трансляции.....30В, 70, 100В,120В
Номинальный диапазон частот.....100-18 000Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.....3 Дб
Микрофон 1,2 .....6 мВ
Линейный вход.....220 мВ
Вход оповещения.....220 мВ
Выход оповещения.....220 мВ
Линейный выход.....220 мВ
Регулировка тембра НЧ.....+/-6 дБ
Регулировка тембра ВЧ.....+/-6 дБ
Основное питания усилителя осуществляется от сети переменного тока напряжен..... 220В / 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, при номинальной нагрузке усилителя, не более.....1200 Вт
Напряжение источника постоянного тока для резервного питания .....24 – 32 В
Ток потребляемый от источника резервного электропитания не более.....29А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более..... 438х430х88мм
Масса без упаковки не более..... 23 кГ

3. Комплект поставки.

Усилитель мощности «Тромбон - УМ4-600»	-	1 шт.
Кабель питания для подключения к сети 220В	-	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	-	1 шт.
Паспорт	-	1 шт.
Упаковка	-	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Усилитель мощности, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.03362. Отметка ОТК: Подпись _____, штамп
Срок годности – 10 лет со дня изготовления.
Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____подпись _____штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Усилителя мощности «Тромбон-УМ4-600» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Усилителя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Усилитель за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Усилителя потребителем не допускается. Доставка Усилителя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Усилитель прекращается в следующих случаях:

- выхода Усилителя из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Усилителя потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:
ООО «СОУЭ «Тромбон»:
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41
www.trombon.org, info@trombon.org

М.П.